


1-13 - oznaczenie elewacji

## UWAGI:

- zwód poziomy blacha pokrycia dachu
  - zwody poziome na dachu pokrytym papą, kominach z drutu stalowego DFeZn fi8mm
  - blachę wszystkich połaci dachu łączyć z zastosowaniem drutu DFeZn fi8mm
  - zwody pionowe DFeZn fi8mm w RVS p/t
  - uziom prętowy DFeZn fi 16mm łączony z istniejącym uziomem budynku
  - z uziomem łączyć ZN, RG, GSW
  - wszelkie urządzenia na dachu łączyć do zwodu poziomego
  - całość wykonać zgodnie z PN-EN 62305
- Ochrona odgromowa



adres inwestycji:	07-120 Korytnica, ul. H. Sienkiewicza 14	nr dz.	728
inwestor:	Gmina Korytnica ul. Małkowskiego 20 07-120 Korytnica	numer rys.	1
temat opracowania:	temat opracowania: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORYTNICY	skala rys.	1:200
tytuł rysunku:	INSTALACJA ODGROMOWA	branża	ELEKTR.
projektant:	Jacek Kalicki upr.proj. GPB7342/36/98 GP7342/155/137/94		
miejsce i data opracowania:		Węgrów listopad 2015r.	