

Korytnica 16.04.2018

RK.271.8.2018

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowy Świętochów i Nojszew

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica przedstawia pytania i udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowy Świętochów i Nojszew

Pytanie 1.

Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - art. 30, pkt. 4 oraz art. 89 ust. 8, pkt 4 i 5, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania równoważnego wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowego.

Inwestycja pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowy Świętochów i Nojszew realizowana jest na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych .

Zakres robót i technologia zostały określone w materiałach do zgłoszenia ;

- wykonanie koryta na wykonanie podbudowy szerokości 3,30m i 4,30 m
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm- warstwa grubości 10cm i 15 cm
- wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm
- wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej bitumicznej z betonu asfaltowego grubości 3 cm

Odwodnienie drogi powierzchniowe poprzez obustronny daszkowy spadek nawierzchni i poboczy.

Materiały do zgłoszenia robót budowlanych nie przewidują wykonania nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego.

WÓJT
Stanisław Komuściński