

Korytnica, dnia 26 czerwca 2017 roku

Do: Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korytnicy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przedstawia zapytania i udziela odpowiedzi dotyczących SIWZ na zadanie pod nazwą : termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Korytnicy:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie rodzajów, parametrów technicznych opraw stylowych (o których mowa w poz. 103, 104, 105 przedmiaru robót) wraz z podaniem przykładowego ich producenta?? W dokumencie SKMBT_C25317052208021 pkt 1.3 instalacja oświetlenia zewnętrznego jest mowa iż: „Lokalizacja projektowanych opraw oraz rodzaje pokazano na rysunkach elewacji budynku” natomiast w rzeczywistości trudno odszukać takiego rysunku???? Ewentualnie prosimy o jego wskazanie??

Odpowiedź

Zamawiający podaje parametry dotyczące opraw stylowych montowanych na ścianach budynku:

Ścienne oprawy wykonane z aluminium oraz szkła. Kierunek padania światła góra/dół.

Materiał: **aluminium / szkło**

Kolor: **szary kamień**

Maksymalna moc żarówki: **2 x 9W**

Ilość źródeł światła: **2**

Rodzaj gwintu: **GX53**

Napięcie: **230V**

powinien posiadać certyfikat zgodności CE

Wymiary:

Wysokość: **12,5cm**

Średnica oprawy: **10cm**

Odległość od ściany: **15,5cm**

WÓJT

Stanisław Komudziński