

Korytnica, dnia 9.04.2019 r.

**dot. zadania pod nazwą : Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Korytnicy**

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania dotyczący SIWZ, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Ze względu na fakt, że dokumentacja projektowa wskazuje tylko grubość wykładziny PCV tj. minimum 6-7 mm, wnosimy o wskazanie minimalnej warstwy użytkowej- niezmiernie istotnej do długiej żywotności nawierzchni sportowej.

1.Czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchni sportowej z warstwą użytkową o grub. minimum 2,0 mm?

- tak , np. wykładzina taraflex sport evolunition/m+ lub równoważna o nie gorszych właściwościach technicznych i użytkowych.

2.Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała certyfikaty FIVB, EHF, FIBA?

-tak.

WÓJT

Stanisław Komudziński