

Dotyczy: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Korytnicy.”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. , poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań jakie wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchni sportowej z warstwą użytkową o grub. minimum 2,0 mm?

Odpowiedź :Tak. Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości min 6-7 mm zgodnie z przedmiarem robót. Wymagania techniczne, które musi spełniać wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kałandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min.6 : 7 mm
- Grubość warstwy użytkowej – min. 2,1mm (+/- 5%)
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
- Odbicie piłki – $\geq 90 \%$
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne -Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina sportowa posiadała certyfikaty FIVB, EHF, FIBA?

Odpowiedź

Tak, zamawiający będzie wymagał.

Pytanie 3

W zakresie podłogi sportowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej PCV o minimalnej gr min 6 mm oraz jednorodnej warstwie użytkowej min 1,3 mm (wymierzonej wg jedynej przyjętej metodologii określonej przez normę PN – EN 24340:2012)?

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą), czystego winylu
- Dolna warstwa wykonana z pianki PCV
- Wykładzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego włókna szklanego dodatkowo zbrojonego
- Grubość całkowita wykładziny – min.6 : 7 mm
- Grubość warstwy użytkowej – min. 2,1mm (+/- 5%)
- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)
- Odbicie piłki – $\geq 90\%$
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Pytanie 4

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wykładzina posiadała certyfikaty minimum trzech międzynarodowych federacji sportowych? Wymóg ten pozwoli zapewnić Zamawiającemu produkty o wysokiej jakości.

Tak, zamawiający będzie wymagał. Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny
- Świadectwo badań ogniowych świadczące o trudno zapalności wykładziny
- Deklarację zgodności z PN
- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/
- Certyfikat FIVB /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/ poziom Approved
- Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/ poziom II

WÓJT
Stanisław Komudziński