

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Pniewniku

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Wójt Gminy Korytnica przedstawia zapytanie i udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pniewniku

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza trawę z niżej wymienionymi parametrami

Wysokość całkowita: min. 22mm

Typ włókna: monofil

Kolor trawy czerwony i zielony

Grubość włókna: min. 210 mikronów

Ciężar włókna: min. 8800dtex

Ilość pęczków: min. 21000

Ilość włókien: min. 339.000/m²

Ciężar całkowity: min. 1900gr/m²

- wytrzymałość na rozdzieranie min. 125N (wzdłuż szwów) - według normy obowiązującej dla traw syntetycznych PN-EN 15330-1:2014 wymagane jest 70N
- wydłużenie względne przy zerwaniu min. 16% (wzdłuż szwów) - według normy obowiązującej dla traw syntetycznych PN-EN 15330-1:2014 wymagane jest 12%
- wytrzymałość na rozciąganie min. 21N/mm (wzdłuż szwów) - według normy obowiązującej dla traw syntetycznych wyniki wytrzymałości na rozciąganie wyraża się w N/mm i dla piłki nożnej, hokeja oraz tenisa wynoszą one min. 15N/mm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza trawę o wyżej wymienionych parametrach.

WÓJT
Stanisław Komudziński